

Patientnämnden Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSRARBETE (SBA)	3
ANSVAR OCH ORGANISATION	3
OBJEKTSINFORMATION	4
UTBILDNING OCH ÖVNING	4
RISKANALYS – RISKINVENTERING	4
INTERNA REGLER/INSTRUKTIONER	4
Rökning	4
Elektrisk utrustning	4
Levande ljus	5
Brandfarliga varor	5
BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD	5
Detektering/brandlarm/brandvarning/utrymningslarm	5
Brandcellsindelning	5
Rökluckor	5
UTRYMNING	5
Utrymningsplaner	5
Utrymningsvägar	5
Utrymningsskyltar	6
SLÄCKUTRUSTNING	6
Inomhusbrandposter	6
Handbrandsläckare	6
Brandfiltar	6
DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	6
UPPFÖLJNINGSRUTINER	6
KOMMUNENS TILLSYN	6
BILAGOR	6

Inledning

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Det systematiska brandskyddsarbetet växer successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker o.s.v. Exempelvis behöver kanske en mindre enhet en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en större enhet förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt system. Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Dåvarande Räddningsverket (nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) gav i februari 2004 ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete (SBA), SRVFS 2004:3. I det allmänna rådet har Räddningsverket tolkat att det, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas. Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Ansvar och organisation

Fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten ska reda ut vem som ansvarar för vilka delar i det tekniska brandskyddet och reglera detta i någon form av avtal.

Verksamheten är vanligen bemannad på vardagar under kontorstid. Diös äger lokalerna som hyrs av Region JH. Ansvarsfördelning för det tekniska brandskyddet regleras i gränsdragningslista tekniskt brandskydd. Se bilaga A. Det övergripande ansvaret för verksamheten har förvaltningschef Ulrika Eriksson. Riskombud Örjan Sundberg är utsedd att arbeta med brandskyddsfrågor.



Objektsinformation

Patientnämndens förvaltning är beläget på Prästgatan 32, plan tre, i Östersund, där också BVC Zätagränd har sina lokaler. Arbetet utgörs av lagstadgad patientnämndsverksamhet (SFS 2017:372). På förvaltningen arbetar fyra tjänstepersoner.

Utbildning och övning

Grundläggande brandutbildning genomförs varje vår och höst med upphandlad utbildare. Denna utbildning ska samtliga anställda genomgå med max 5 års intervall.

Nyanställda får en genomgång av brandskyddsutrustning och utrymningsplan vid introduktion. Vid önskemål genomförs också intern utbildning i brandskydd via säkerhetssamordnaren.

Riskanalys – Riskinventering

Förvaltningschefen ska tillsammans med riskombudet årligen genomföra en riskinventering.

Konstaterade risker

Vid brand måste utrymning ske genom annan huvudmans lokal.

Åtgärder

Det finns tydligt markerade nödutgångar samt utrymningsplan i BVC:s lokaler.

Interna regler/instruktioner

Interna regler och rutiner görs kända på patientnämnden genom APT.

Rökning

Rökning är ej tillåten i regionens lokaler.

Elektrisk utrustning

Ny elektrisk utrustning installeras i samråd med eller av behörig personal.



Levande ljus

Levande ljus får användas på patientnämnden under förutsättning att dessa är under ständig uppsikt. Den som tänder ljuset ser till att det släcks.

Brandfarliga varor

Handsprit i liten mängd finns på personaltoalett i övrigt förvaras inga brandfarliga varor i patientnämndens kontorslokaler.

Byggnadstekniskt brandskydd

Beskriver de tekniska skyddsanordningar som finns installerade och var de är placerade. Är ett underlag vid kontroller.

Detektering/brandlarm/brandvarning/utrymningslarm

I korridoren utanför personalens kontor finns en intern rökdetektor vars larm ljuder internt.

Åtgärder vid larm: RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCKA - UTRYM

Brandcellsindelning

Brandcellsindelningen utgörs på patientnämnden av trapphus på vardera sida om lokalerna.

Rökluckor

Inga rökluckor finns.

Utrymning

Utrymningsplaner

Aktuell utrymningsplan med tydliga anvisningar finns uppsatt i korridoren på BVC. Återsamlingsplats är utanför byggnaden på Prästgatan.

Utrymningsvägar

Inga saker blockerar utrymningsvägarna, vilka har fungerande dörrar och dörrstängare. Nödbelysning saknas.



Utrymningsskyltar

Fungerande utrymningsskyltar finns enligt gällande standard. Dessa visar vägen även om strömförsörjning skulle saknas.

Släckutrustning

Regionens leverantör av släckutrustning är Norrlandsbrand.

Inomhusbrandposter

Inga inomhusbrandposter finns. Endast lös släckutrustning.

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare (skum samt kolsyra) finns i skäligen omfattning i korridorerna på BVC. Årlig kontroll görs av företaget Norrlandsbrand.

Brandfiltar

Brandfiltar är placerade invid brandsläckarna.

Drift- och underhållsinstruktioner

För att se fördelning mellan fastighet se gränsdragningslista, bilaga A.

Uppföljningsrutiner

Årlig genomgång av SBA-plan utförs av skyddsombud och förvaltningschef.

Kommunens tillsyn

Fastigheten är ett tillsynsobjekt. Till räddningstjänstens tillsyn kallas fastighetsägare och företrädare för regionen.

Bilagor

Bilaga A. gränsdragningslista tekniskt brandskydd.